



#### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	
1.01	CHODBA	
1.02	WC BEZBARIÉROVÉ	
1.03	VÝLEVKA	
1.04	WC MUŽI	
1.05	KANCELÁŘ	
1.06	VÝMĚNIKOVÁ STANICE	
1.07	ŠATNA TRENÉRI	
1.08	WC ŽENY	
1.09	SPRCHY ŽENY	
1.10	ŠATNA ŽENY	
1.11	ŠATNA MUŽI 1	
1.12	SPRCHY MUŽI	
1.13	ŠATNA MUŽI 2	
1.14	KLUBOVNA	
1.15	ÚKLID	

#### LEGENDA

- Zásuvka dvojnásobná 230V,16A
- Ovládací tlačítko
- Vývod 12V
- Ventilátor 230V

#### Ventilátory

a,c,d,h – 230V,80W

f,i,j – 230V,32W

b,e,g – 230V,109W

#### POZNÁMKA

Odbočné krabice s označením R budou hluboké a bude v nich umístěno časové relé pro spínání ventilátorů. Kabele budou uloženy pod omítkou. Na stěně chodby v souběhu se stávajícími slaboproudými rozvody budou kabele uloženy ve žlabu 140x70mm se stínícím kanálkem.

Napěťová soustava 3+PE+N,50Hz,400/230V AC,TN-S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div>ENERGIA</div> <div>art&amp;technology s.r.o.</div> <div>Vančurova 2</div> <div>Háj ve Slezsku 747 92</div>	
Jiří Němec	Jiří Němec		
MÍSTO STAVBY	Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka		
INVESTOR	SMD, MO Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 O.-Hrabůvka		
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PAVILONU TĚLOCVIČNÝ OBJEKTU Mjr.Nováka 1455/34, O.-Hrabůvka		DATUM	1/2016
		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO ZAK.	03-16
		FORMÁT	2xA4
ELEKTROINSTALACE - Zásuvky, technologie		MĚŘÍTKO	1:100
		Č. VÝKR.	502