



1.PP

### LEGENDA

- Studená voda – potrubí PPR PN 16
- Teplá voda – potrubí FIBER
- Cirkulace – potrubí FIBER
- redukcce
- označení vodovodní větve

### ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

- SP – SPRCHA
- D – DŘEŽ
- U – UMYVADLO
- V – VANA
- WC – ZACHOD
- M – MYČKA
- AP – PRAČKA

### DIMENZE POTRUBÍ

POTRUBÍ TV, CTV	STUDENÁ	TEPLÁ
V	= 25x3,5i	25x3,5i
SP	= 20x2,8	20x2,8
D	= 20x2,8	20x2,8
U	= 20x2,8	20x2,8
AP	= 20x2,8	
WC	= 20x2,8	
M	= 20x2,8	

### IZOLACE NA POTRUBÍ

POTRUBÍ TV, CTV	IZOLACE	POTRUBÍ SV	IZOLACE
FIBER		(FIBER PN20)	
d20	TL.40mm	d20	TL.9mm
d25	TL.40mm	d25	TL.9mm
d32	TL.40mm	d32	TL.9mm
d40	TL.40mm	d40	TL.9mm
d50	TL.40mm	d50	TL.9mm
d63	TL.40mm	d63	TL.9mm
d75	TL.40mm	d75	TL.9mm

VYPRACOVAL:		PROJEKTOVÁNÍ:	
Tomáš Bittner		Ing. Dana Kozušňáková	
PODPIS		PODPIS	
AKCE:		DK projekt s.r.o.   tel. 596 779 592   e-mail: info@dkprojekt.cz	
"Opava vnitřních rozvodů vody o kanalizaci v bytových domech Rodinnéovno 16,18, Ostrova Zdráh"		ZAK. Č.: DK/201/07/16/ZTI	
OBSAH:		FORMLÁT	
SCHEMA-VODA		DATUM	
STAVBA:		MĚŘÍTKO	
Rodinnéovno 16,18		1:50	
Ostrova Zdráh		STUPĚŇ	
INVESTOR: SMO, OVA JIH		DPS	
		Č. VYKRESU	
		7	