



R02 - 1. ČÁST

3~NPE, 50Hz, 400/230V, TN-S

R02 - ČÁST 1/3

R02
 OCELOPLECHOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE ABB TYP U62K
 VČ. NOSNÝCH A PŘÍSTROJOVÝCH UŠŤ, SVORKOVNIC PE/N, ODMĚNATELNÝCH
 PŘÍSTROJOVÝCH KRYTŮ PRO ZAPUŠTĚNÉ PROVEDENÍ.
 ROZMĚR VKLENKU: 9840 x 560 x 120 (V x Š x H)
 VNĚŠNÍ ROZMĚR SKŘÍŇE: 994 x 604 x 27 (V x Š x H)
 KRYTÍ IP31/IP20
PŘÍVODY I VYVODY SHORA I
 OZN. "R02" - BARVA ČERNÁ VEL. PÍSMO 50mm
 OSTATNÍ POPIS NA DVEŘÍCH-BARVA ČERNÁ VEL. PÍSMO 20mm

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3~NPE, 50Hz, 400/230V, TN-S
 OCHRANA: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Dostojevského 6 702 00 OSTRAVA Tel: 596 121 023, 596 121 112	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	DATUM
	 SKLENÍČKA	 ING. MAŇAS	20.5.2012
F.1.4.g - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČETNĚ BLESKOSVODŮ			
CENTRÁLNÍ SPISOVNA OSTRAVA-JIH, AREÁL KORYTKO			
Místo :	U VŤOPNÝ 3164, OSTRAVA-ZÁBŘEH, PARC. Č. 1716/1, KAT. ÚZEMÍ ZÁBŘEH NAD ODROU		
Investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBYVOD OSTRAVA-JIH		
Stupeň :	DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY		
Autor :	ING. ARCH. IGOR KRČMÁŘ, ING. JAROSLAV HARBNAL		
Projektant:	ING. PATRIK DOLEGOVSKÝ, E-MAIL: P.DOLEGOVSKY@EMAIL.CZ, TEL.: 608-755-507		
Datum :	DUBEN 2012		
ROZVADĚČ R02		ČÁST 1/3	měř.: -
KANCELÁŘ: TEMAKO STAVBY S.R.O., TESLOVA 1129/2B, 702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ, E-MAIL: TEMAKO.STAVBY@EMAIL.CZ		Č.v.: F.1.4.g-10	
Zak. č.: A3812004		VLASTNÍK: VLADIMÍR MILATA ING. PATRIK DOLEGOVSKÝ	