

2.NP-8.NP-OSVETLENÍ

CHODBA

MEZIPATRO

VÝTAH

RE2 - RE8

BYT

RS

WL1 - 3JxCYA 95+70

WL3 - CYKY 5Jx6

WL4 - CYKY 5Jx10

WL9 - CYKY 3Jx1,5

1 x CYA25

HDV

ROV

RV

STA

HOP

OCHRANA PŘED N.D. NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

II

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
- HLAVNÍM POSPOJOVÁNÍM (CYA25mm) A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM VODIČEM CYA1x6mm, PROVEDENÍ VIZ PŘÍLOHA
- PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
- MALÝM NAPĚTÍM SELV

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH, HORNÍ 3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA	ZHOTOVITEL RUDOLF TOBIÁŠ PROJEKCE FR.HAJDY 16 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA telefon 724 082 341	VYPRACOVAL RUDOLF TOBIÁŠ	
STAVBA GO ELEKTROINSTALACE VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU TARNAVOVA 6 OSTRAVA - ZÁBŘEH		ZAK ČÍSLO 206/2015	
		STUPEŇ PRO PROVEDENÍ STAVBY	
DÍL OPRAVA HDV, ELEKTROMĚROVÝCH ROZVADĚČŮ RE, RS 01 - SPOLEČNÝCH PROSTOR, PŘÍVODŮ DO BYTŮ, INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR, DT - DŮM TARNAVOVA 6		MĚŘÍTKO 1:71/A4 1:50/A3	DATUM 2/2015
		VÝKRES Č. EL - 15 - 206 - 7	
OBSAH SITUAČNÍ SCHÉMA STOUPACÍCH VEDENÍ NN A OSVĚTLENÍ SCHODIŠTĚ, 2.NP-8.NP		KOPIE Č.	