


1.PP – OSVĚTLENÍ



356/2015

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBYVOD OSTRAVA-JIH, HORNÍ 3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA		ZHOTOVITEL RUDOLF TOBIÁŠ PROJEKCE FR.HAJDY 16 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA telefon 724 082 341	VYPRACOVAL RUDOLF TOBIÁŠ	
STAVBA	GO ELEKTROINSTALACE VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU TARNAVOVA 8 OSTRAVA - ZÁBRĚH		ZAK.ČÍSLO	208/2015
DIL	OPRAVA HDV, ELEKTROMĚROVÝCH ROZVADĚČŮ RE, RS 01 - SPOLEČNÝCH PROSTOR, PŘÍVODŮ DO BYTŮ, INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR, DT - DŮM TARNAVOVA 8	STUPEŇ	PRO PŘÍKRESY	
		MĚŘÍTKO	DATUM	
			1:100/A4	2/2015
			1:71/A3	
OBRAH	SIT. SCHÉMA, OSVĚTLENÍ, SILNOPROUD - 1.PP, SKLEPY		VÝKRES Č. EL - 15 - 208 - 5	KOPIE Č.

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:

- 3PEN stř. 50Hz 400V/TN-C - stávající HDS, HDV, stávající rozvody 400V
- 1PEN stř. 50Hz 230V/TN-C - stávající rozvody 230V
- 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-C-S - RE 01, RS 01, RE 1 - RE 8
- 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S - nová elektroinstalace 400V, ROV, RP 1
- 1NPE stř. 50Hz 230V/TN-S - nová elektroinstalace 230V
- 12V/SELV - DT

OCHRANA PŘED N.D. NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
- HLAVNÍM POSPOJOVÁNÍM (CYA25mm) A DOPLŇUJÍCÍM
- POSPOJOVÁNÍM VODIČEM CYA1x6mm, PŘÍLOHA
- PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
- MALÝM NAPĚTÍM SELV