


# STOUPACÍ VEDENÍ - DŮM TARNAVOVA 6



356/2015

## NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:

- 3PEN stř. 50Hz 400V/TN-C - stávající HDS, HDV, stávající rozvody 400V
- 1PEN stř. 50Hz 230V/TN-C - stávající rozvody 230V
- 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-C-S - RE 01, RS 01, RE 1 - RE 8
- 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S - nová elektroinstalace 400V, RO, VRP1
- 1NPE stř. 50Hz 230V/TN-S - nová elektroinstalace 230V
- 12V/SELV - DT

## OCHRANA PŘED N.D. NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
- HLAVNÍM POSPOJOVÁNÍM (CYA25mm<sup>2</sup>) A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM VODIČEM CYA1x6mm<sup>2</sup>
- PROVEDENÍ VIZ PŘÍLOHA EL-15- 201-17
- PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
- MALÝM NAPĚTÍM SELV

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL <b>STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH, HORNÍ 3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA</b>	ZHOTOVITEL <b>RUDOLF TOBIÁŠ PROJEKCE FR.HAJDY 16 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA telefon 724 082 341</b>	VYPRACOVAL <b>RUDOLF TOBIÁŠ</b>	
STAVBA <b>GO ELEKTROINSTALACE VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU TARNAVOVA 6 OSTRAVA - ZÁBŘEH</b>	ZAK.ČÍSLO <b>206/2015</b>		STUPĚŇ <b>PRO PROVEDENÍ STAVBY</b>
DÍL <b>OPRAVA HDV, ELEKTROMĚROVÝCH ROZVADĚČŮ RE, RS 01 - SPOLEČNÝCH PROSTOR, PŘÍVODŮ DO BYTŮ, INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR, DT - DŮM TARNAVOVA 6</b>	MĚŘITKO <b>2/2015</b>	DATUM <b>2/2015</b>	VÝKRES Č. <b>EL-15-206-9</b>
OBSAH <b>SCHÉMA STOUPACÍCH VEDENÍ NN</b>	KOPIE Č.	VÝKRES Č.	KOPIE Č.