


M31

M32

M33

M34



STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ K ZAPUŠTĚNÍ DO ZDI. PŘÍVOD ZDOLA, VÝVODY NAHORU. ZACHOVAT, VYDRÁTOVAT Cu VODIČI, VYMĚNIT STYKAČ, OVLÁDACÍ JISTIČE A RS SVORKY, MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 61439. PROVĚST NOVÝ NÁTĚR V PROSTUPECH KABELŮ POD ROZVADĚČI BUDOU V PODLAZE INSTALOVÁNY PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY.

3NPE~50Hz 400V/TN-S

<b>PROJEKCE - TOBIÁŠ</b> FR.HAJDY 16 700 30 OSTRAVA - HRABŮVKA telefon 724 082 341	Vypracoval: TOBIÁŠ	Stavba: GO ELEKTROINSTALACE VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU <b>TARNAVOVA 8</b> OSTRAVA - ZÁBRĚH	Název výkresu: ROZVADĚČ VZT <b>ROV</b>	Měřítka: / Číslo výkresu: <b>EL-15-208-13</b>	1 2
	Kontroloval: SUCHÝ Datum: 2/2015	Dílčí část stavby: OPRAVA HDV, ELEKTROMĚROVÝCH ROZVADĚČŮ RE, RS 01 - SPOLEČNÝCH PROSTOR, PŘÍVODŮ DO BYTŮ INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR, DT - DUM <b>TARNAVOVA 8</b> Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTRAVA-JIH HORNÍ 3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA	Stupeň P.D.: PRO PROVEDENÍ STAVBY		

356/2015