









# LEGENDA PŘÍSTROJŮ

 CAT - MS, ŽÁROVKY 2x23W,  
S POHYBOVÝM ČIDLEM, IP20

 CAT - MS, ŽÁROVKY 2xT2 23W E27,  
BEZ POHYBOVÉHO ČIDLA, IP20


 SVÍTIDLO LUNA, PLAST,  
ŽÁROVKA-1x75W, (ÚSPOR. 1x20W E27).  
IP44, DO SKLEPŮ, STROJOVNÝ.

 NOUZOVÉ SVÍTIDLO,  
VIRGO 8W, IP65, NiCd/3h

  
  
  
 SPÍNAČE

 VENTILÁTOR, 400V, NA STŘEŠE

 DT  
DT -DOMÁCÍ TELEFON



 ZÁSUVKA 230V/16A

 DVOJZÁSUVKA 230V/16A

 VÝVOD 230V

 TŘÍPÓLOVÝ VYPÍNAČ 400V

 PĚTIPÓLOVÁ ZÁSUVKA  
400V/16A, IP54

 REFLEKTOR S POHYBOVÝM  
ČIDLEM, IP54, 150W

 VYPÍNAČ, IP44

## NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:

3PEN stř. 50Hz 400V/TN-C  
1PEN stř. 50Hz 230V/TN-C  
3NPE stř. 50Hz 400V/TN-C-S  
3NPE stř. 50Hz 400V/TN-S  
1NPE stř. 50Hz 230V/TN-S  
12V/SELV

- stávající HDS, HDV, stávající rozvody 400V
- stávající rozvody 230V
- RE 01, RS 01, RE 1 – RE 8
- nová elektroinstalace 400V, ROV, RP 1
- nová elektroinstalace 230V
- DT

## OCHRANA PŘED N.D. NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
- HLAVNÍM POSPOJOVÁNÍM (CYA25mm ) A DOPLŇJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM VODIČEM CYA1x6mm , PROVEDENÍ VIZ PŘÍLOHA
- PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
- MALÝM NAPĚTÍM SELV

## POZNÁMKA:

- TYPY POUŽITÝCH KABELŮ - CYKY VIZ SCHÉMTA ROZVADĚČŮ
- INSTALACE HDV JE NAVRŽENA VE STOUPAČKOVÝCH PROSTORECH. NA SCHODIŠTI POD OMÍTKOU A VE SKLEPECH A K BYTŮM V LIŠTÁCH. VEDENÍ VE STROPECH KE SVÍTIDLŮM A SVISLÁ VEDENÍ K VYPÍNAČŮM BUDOU POD OMÍTKOU. DRÁŽKY BUDOU OMÍTANY JEMNOU MALTOU. SPOLEČNĚ PROSTORY BUDOU VYMALOVÁNY (PRIMALEX PLUS).
- OZNAČENÍ KABELŮ ŠTÍTKY PROVÉST V KAŽDÉM PODLAŽÍ
- ROZVADĚČE: JSOU STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÉ ROZVADĚČE K ZAPUŠTĚNÍ DO ZDI. PŘÍVOD ZDOLA, VÝVODY NAHORU. MUŠÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 61439. ZACHOVAT, VYDRÁTOVAT Cu VODIČI, VYMĚNIT HL. JISTIČE A RS SVORKY. PROVÉST NOVÝ NÁTĚR.V PROSTUPECH KABELŮ POD ROZVADĚČI BUDOU V PODLAZE INSTALOVÁNY PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY (ALT. BUDOU VYUŽITY STÁVAJÍCÍ). PROTOKOL PŘEPÁŽKY A JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA VLOŽIT DO ROZVADĚČE V KAŽDÉM PODLAŽÍ.

356/2015

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH, HORNÍ 3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA	ZHOTOVITEL RUDOLF TOBIÁŠ PROJEKCE FR.HAJDY 16 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA telefon 724 082 341	VYPRACOVAL RUDOLF TOBIÁŠ
STAVBA GO ELEKTROINSTALACE VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH DOMU <b>TARNAVOVA 6</b> OSTRAVA - ZÁBŘEH		ZAK.ČÍSLO 206/2015
DÍL OPRAVA HDV, ELEKTROMĚROVÝCH ROZVADĚČŮ RE, RS 01 - SPOLEČNÝCH PROSTOR, PŘÍVODŮ DO BYTŮ, INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR, DT - DŮM <b>TARNAVOVA 6</b>		STUPEŇ PRO PROVEDENÍ STAVBY
DÍL OPRAVA HDV, ELEKTROMĚROVÝCH ROZVADĚČŮ RE, RS 01 - SPOLEČNÝCH PROSTOR, PŘÍVODŮ DO BYTŮ, INSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTOR, DT - DŮM <b>TARNAVOVA 6</b>		MĚŘITKO 2/2015
OBSAH <b>LEGENDA</b>		DATUM 2/2015
OBSAH <b>LEGENDA</b>		VÝKRES Č. EL-15-206- 14
OBSAH <b>LEGENDA</b>		KOPIE Č.