



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/035423/12/INV/Svi VZ 39.12

všem zájemcům

Sp. zn.

- zde -

Vyřizuje : Ing. Miroslav Svider

Telefon: +420 599 505 473

Fax: +420 599 430 484

E-mail: miroslav.svider@ovajih.cz

Datum: 20.06.2012

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka: **Rekonstrukce objektu Krasnoarmějců 2283/26A**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen p. Mgr. Karlem Sibinským, starostou obvodu
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na provedení stavebních prací zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), zveřejněním výzvy na profilu zadavatele pod evid. č. P12V00000039 od 11.06.2012

V souladu s § 49 zákona Vám na Vaši žádost poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, a to:

Dotazy 1 - 4 jsou k - Rozpočet elektro F.1.4.g:

Dotaz č. 1	V zadávacím výkazu výměr elektro na listu „SUBDOD“ je položka „přeložení stávajících rozvodů EPS a EZS pod omítku“. K ocenění tohoto souboru je dodat alespoň výměry (bm) vedení EPS a EZS pro přeložení pod omítku. Dotaz: Žádáme zadavatele o určení výměry pro vedení EPS a EZS
Odpověď'	V době zpracování PD nebylo potvrzeno zda EPS a EZS bude ponechána ve stávajícím rozsahu nebo rekonstruována nebo demontována. Částka na přeložení byla dána do rozpočtu jako „REZERVA“ pro případné dodatečné rozhodnutí o ponechání funkčnosti EPS a EZS.
Dotaz č. 2	Počet přístrojových krabic není adekvátní k počtu zásuvek a vypínačů pod omítku. Chybí 28 kusů krabic. Dotaz: Požadujeme upřesnění správného počtu všech předmětných položek nebo sdělení, že mají uchazeči striktně cenit výkaz výměr.
Odpověď'	V rozpočtu montáž a materiál navýšte počet krabic KP68 o 28 ks tzn. na 162 ks.

dotaz č. 3	V položkách listu „POLMAT“ je uvedena položka „startér pro zář. NARVA 4-80W“, přičemž svítidla jsou v legendě definována jako „s elektronickým předřadníkem“. Taková svítidla startéry nevyžadují. Dotaz: Požadujeme upřesnění, zda mají uchazeči tyto položky přesto cenit, nebo tyto položky nebudou součástí nabídkového rozpočtu.
Odpověď'	Položku číslo 01255 „ startér...“ v počtu 106 ks nenaceňovat .
dotaz č. 4	V zadávací projektové dokumentaci jsou zakresleny celkem 4 kusy ventilátorů (jeden v 1. PP a tři ve 2. NP). V rozpočtu je uveden jen jeden ventilátor a jedno ventilátorové relé. V legendě je popsán ventilátor V1 se zabudovaným doběhovým relé. Dotaz: Žádáme zadavatele o upřesnění požadovaného počtu ventilátorů se současným sdělením, zda mají být s doběhovým relé nebo budou relé dodány zvlášť?
Odpověď'	Naceňovat 1 ks ventilátorů ,vč. 1 ks doběhového relé ,tak jak je uvedeno v rozpočtu. Ventilátory v 2NP nebudou instalovány –větrání bude přirozené okny.
dotaz č. 5 ostatní	V zadávací dokumentaci bodu 6 - dílčí kritéria je uvedeno v řádku 2, že lhůta realizace je max. 16 týdnů, ale v příloze č.1 - krycí list, je uvedeno v bodě 4 max. 12 týdnů. Dále je v ZD předpoklad plnění 08 - 10 /2012 tzn. že 12 týdnů je správně?
Odpověď'	Platí to, což je v zadávací dokumentaci a v návrhu smlouvy, čili max 16 týdnů.

S pozdravem

STATUJARNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBLVOD OSTRAVA-JIH
odbor investiční
ul. Horní 3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Ing. Miroslav Aust
vedoucí odboru investičního