


DETAIL OSTĚNÍ

D1



OSAZENÍ OKNA:


- MONTÁŽ OKNA PROVEDE VÝROBCE.
- VÝROBCE DÁVÁ ZÁRUKU, ŽE OKNO JAKO CELEK VČETNĚ OSAZENÍ JE STATICKY DIMENZOVANÉ NA MECHANICKOU ODOLNOST PROTI VĚTRU.
- ZPŮSOB KOTVENÍ OKNA JE SOUČÁSTÍ STATICKÉHO VÝPOČTU VÝROBCE.
- KOTVENÍ OKNA MUSÍ RESPEKTOVAT TYP ZDIVA
- KOTVENÍ BUDE PROVEDENO DO NOSNÝCH ČÁSTÍ ZDIVA.
- DODAVATEL OKNA PŘEDLOŽÍ DETAILS JEHO OSAZENÍ.

OSAZENÍ PROVÉST DLE ČSN 74 6077

- VENKOVNÍ SPÁRA UZAVŘENA EXPANZNÍ PÁSKOU, VNITŘNÍ PAROTĚSNOU PÁSKOU
- OKNO ALT.DVEŘE OSADIT NA PŮVODNÍ MÍSTO TAK , ABY VNĚJŠÍ HRANA OKNA LÍCOVALA S PŮVODNÍ VNĚJŠÍ HRANOU PŮVODNÍHO OKNA
- PO UKOTVENÍ OKNA SPÁRU MEZI RÁMEM OKNA A OBVODOVOU KONSTRUKCÍ VYPLNIT MONTÁŽNÍ PUR PĚNOU, VHODNOU PRO IZOLACI OKEN
- PO ODSTRANĚNÍ ZBYTKU PĚNY NALEPIT PAROTĚSNÉ A PAROPROPUSTNÉ PÁSKY VNĚJŠÍ HYDROIZOLAČNÍ UZÁVĚR PŘIPOJOVACÍ SPÁRY LZE PROVÉST DLE ZPŮSOBU ZABUDOVÁNÍ A DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE
PŘEDPOKLÁDÁ SE POUŽITÍ OKENNÍ EXPANZNÍ PÁSKY VHODNÉ DO EXTERIÉRU.
TL. PÁSKY ZVOLIT DLE TL. VYPLNĚVANÉ SPÁRY, TAK ABY PÁSKA SPÁRU VYPLNILA A NEBYLA VOLNÁ. ŠÍŘKA ZVOLENÉ EXPANZNÍ PÁSKY MUSÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ JEJÍ TLOUŠŤKA
- Z VNITŘNÍ STRANY POUŽÍT PAROTĚSNOU INTERIÉROVOU OKENNÍ FOLII
- NAPOJENÍ OSTĚNÍ (OMÍTKY) PROVÉST APU LIŠTAMI Z VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANY.
- PARAPETY OSADIT NA MONTÁŽNÍ PĚNU.
VNĚJŠÍ PARAPET SPÁDOVAT MIN.3° OD OKNA
U VNĚJŠÍCH BOČNÍCH OSTĚNÍ ZAJISTIT ABY NEZATÉKALO POD PARAPET SPÁRU ZATMELIT

DETAIL PARAPETU

D2



POKUD JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV VÝROBKU, NEBO VÝROBCE JE UVEDEN POUZE JAKO PŘÍKLAD PRO STANOVENÍ STANDARDU. UVEDENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZVU NEVYLUČUJE POUŽITÍ JINÉHO VÝROBKU SE STEJNÝMI, NEBO KVALITATIVNĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

VED.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	SPOLUAUTOR	MÍSTO STAVBY	<div><div><div>idea</div><div>atel<i>ier</i></div><div>SPOL.S R.O.</div></div><div>INVESTICE • DESIGN • ARCHITEKTURA</div><div>UL.STRMÁ 12 709 00 OSTRAVA</div></div>	
ING.I.HOLÍNKA			TLAPÁKOVA 17a		
<i>Holín</i>			OSTRAVA-HRABŮVKA		
ZODP.PROJ.SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR		
	J.KOZELKOVÁ	ING.I.HOLÍNKA	SMO MOb		
	<i>Kozelkova</i>	<i>Holín</i>	OSTRAVA-JIH		
VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU TLAPÁKOVA 17a OSTRAVA-HRABŮVKA				FORMÁT	2A4
				DATUM	BŘEZEN 2017
				STUPEŇ P.D.	DPS
				Z.ČÍSLO	9-2/17
DETAIL OSAZENÍ				MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
				1:5	D1