



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/035780 /12/INV/Svi VZ 44.12

všem zájemcům

Sp. zn.

- zde -

Vyřizuje : Ing. Miroslav Svider

Telefon: +420 599 505 473

Fax: +420 599 430 484

E-mail: miroslav.svider@ovajih.cz

Datum: 21.06.2012

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám - materiál č. 2 (materiál č. 1 na -
<https://vz-ovajih.ostrava.cz/detail/default/>)**

Veřejná zakázka: Rekonstrukce podchodu ul. Výškovická

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen p. Mgr. Karlem Sibinským, starostou obvodu
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na provedení stavebních prací zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), zveřejněním výzvy na profilu zadavatele pod evid. č. P12V00000044 od 11.06.2012

V souladu s § 49 zákona Vám na Vaši žádost poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, a to:

Dotaz č. 1	Ve VV – oprava zpevněné plochy v pol.č. 5 je podklad pod dlažbu ze ŠD v tl. 15 cm , ale v PD – vzorový řez (v.č. 104) je recyklát (z kameniva ?) tl. 70-100 mm , který materiál a která tloušťka platí ?
Odpověď'	platí ŠD 150 mm (v rámci realizace se potom rozhodneme zda-li použijeme recykláž)

Dotaz č. 2	Ve VV – oprava zpevněné plochy v pol.č. 8 je podklad pod dlažbu z B 12/15 v tl. 100 mm , ale v PD – vzorový řez (v.č. 104) je podklad ze suchého betonu tl. 70 mm , , který materiál a která tloušťka platí ?
Odpověď'	Platí suchý beton C12/15 tl. 100 mm

dotaz č. 3	V průvodní technické zprávě – Oprava zpevněné plochy - je v části i) statistické údaje zmiňka o jemných terenních úpravách, ale v rozpočtu jsme na ně položku nenašly. Jak- cenově - mají být řešeny jemné terénní úpravy o ploše 147 m2 , kde je k nim podrobnější specifikace v PD ? Máme dopsat položku do VV ?
Odpověď'	Platí JTÚ v ploše 174 m2

dotaz č. 4	V odpovědích na dotaz č. 6 – dopravní značení - uvádíte, že je máme ocenit, ale není nám jasné zda máme dopsat položku dopravního značení do VV nebo kam ji uvést ?
Odpověď	Dopsat položku dopravního značení
dotaz č. 5	V návrhu SOD oddíl II, bod. 2 jsou uvedeny další součásti předmětu smlouvy – jejich ocenění máme rozpustit do ceny stavby nebo nějak dopsat do VV ?
Odpověď	Jedná se o režijní náklady zhotovitele, které nejsou zvlášť naceňovány.
dotaz č. 6	V krycím listu ZTI jsou v oddíle náklady na umístění stavby uvedeny % - musíme tyto dodržet ?
Odpověď	Záleží na zhotoviteli – 3,2 % je běžná položka

S pozdravem



Ing. Miroslav Aust
vedoucí odboru investičního