



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

Městský obvod Ostrava-Jih

úřad městského obvodu

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/008832/14/OVZ/Če VZ 61.13

všem známým zájemcům

Sp. zn.

Vyřizuje : Ing. Miroslav Svider
Telefon: +420 599 430 473
Fax: +420 599 430 484
E-mail: miroslav.svider@ovajih.cz

Datum: 12.02.2014

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka: **Centrální spisovna Ostrava-Jih, areál Korytko**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen p. Mgr. Karlem Sibinským, starostou obvodu
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na provedení stavebních prací zadaná dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v e znění pozdějších předpisů dále jen „zákon“, zveřejněním na profilu zadavatele pod č. P13V00000061 a ve Věstníku pod č. [375643](#)

S ohledem na prodloužení lhůty pro podání nabídek Vám v souladu s § 49 zákona, v zákonné lhůtě odpovídáme na žádosti o poskytnutí dodatečných informací.

Dodatečné informace	Vzhledem k opakovaným dotazům k výkazu výměr byl zpracován upravený výkaz výměr pro hlavní objekt SO 01/1 , kde jsou barevně zohledněny změny oproti původnímu výkazu výměr, který byl součástí zadávacích podmínek zveřejněných na profilu zadavatele. Tento výkaz výměr bude po nacenění součástí nabídky.
----------------------------	--

Dotaz č. 26 (dotaz k odpovědi na dotaz č. 21)	V odpovědi nebyla uvedena bližší specifikace dálkového ovládání otvírání okna P05. Okno je umístěno ve schodišťovém prostoru, přístup je z mezipodesty, která má kótu +2,160, parapet okna má kótu +2,920. Můžete vysvětlit a blíže specifikovat dálkové otvírání okna pod odkazem P05?
Odpověď	Okno je děleno vodorovnou příčkou na dvě části. Pro odvětrání chráněné únikové cesty musí být otevíratelné obě části okna. Spodní lze otevřít ručně z podesty, horní už ovšem ne. K tomu slouží dle návrhu požárního technika zařízení, jenž schématicky popisuje příloha (tato příloha není předpisem pro dodávku, pouze jedním z možných řešení).

Dotaz č. 27 (dotaz k odpovědi na dotaz	.V slepých výkazech nejsou uvedeny položky ani výměry pro započítání demontáže stávající elektroinstalace. Do které položky máme započítat
---	--

č. 9)	demontáž stávající elektroinstalace?
Odpověď	Položka je součástí upraveného výkazu výměr (položka č.148).
Dotaz č. 28 (dotaz k odpovědi na dotaz č. 22)	Dotaz směřuje k výkazu výměr a počtu dveří - je nové správné množství u položky č.205 22,6m ² ?
Odpověď	Položky týkající se dveří jsou v upraveném výkazu výměr.
Dotaz č. 29 (dotaz k odpovědi na dotaz č. 16)	<p>Nebyly jasně zodpovězeny naše dotazy týkající se započítání nového slepého výkazu výměr Dodatku k objektu SO 01/1 do celkových rekapitulací, které zněly :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lze dopsat a započítat do Rekapitulace stavebních dílů nový díl 799 Protipožární doplňky? 2. Lze dopsat a započítat do Rekapitulace stavebních rozpočtů a do Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů SO 01/1 Dodatek objektu SO 01/1-protipožární zařízení? 3. Jak uvést Dodatek k objektu SO 01/1 do smlouvy? Má se započítat do SO 01? 4. Bude zaslán nový slepý výkaz výměr?
Odpověď	Položky týkající se původního dodatku k objektu SO 01/1 – Protipožární doplňky – jsou součástí upraveného výkazu výměr pod položkami 250-253.
Dotaz č. 30	<p>Ve výkaze výměr, pol.č.163, je uveden jiný typ parozábrany (DÖRKEN - DELTA REFLEX) než ve výkresové dokumentaci (asfaltový pás ICOPAL FOALBIT AL S 40-10mm). Ve výkaze výměr není položka pro započítání dodávky parozábrany ploché střechy.</p> <p>Taktéž není uvedena položka pro započítání dodávky parozábrany zavěšeného podhledu pol.č.160.</p> <p>Ve výkaze výměr není uvedena položka pro započítání ceny za dvojnásobný asfaltový nátěr ICOPAL SIPLAST PRIMER.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaký typ parozábrany bude ve skladbě střechy, 2. Bude doplněna položka pro ocenění dodávky parozábrany ve střeše? 3. Bude doplněna položka pro ocenění dodávky parozábrany zavěšeného podhledu? 4. Bude doplněna položka pro ocenění dvojnásobného asfaltového nátěru? 5. V případě, že nebudou doplněny položky pro ocenění výše uvedených dotazů, uveďte do kterých položek započítat chybějící materiály.
Odpověď	V upraveném výkazu výměr je tato položka upravena v položce č. 161 a 165 včetně specifikace.
Dotaz č. 31	Ve výkaze výměr nejsou položky pro započítání vyhřívání žlabů a svodů. Budou žlaby a svody vyhřívány?
Odpověď	Ano. V upraveném výkazu výměr to jsou položky č.183 a 189.
Dotaz č. 32	Ve výpisu plastových výrobků je uvedeno, že výplně otvorů mají mít

	plastový výztužný profil SALAMANDER STREMLINE STANDARD 5. Musí být tento požadavek dodržen, je možné použít jiný typ profilu, který bude splňovat ostatní Vámi zadané parametry oken a dveří?
Odpověď	Lze použít i profil jiného výrobce s kvalitativně shodnými, popř. výhodnějšími parametry.

Dotaz č. 33	Svislé a stropní konstrukce = Prefa, stávající sloupy budou upraveny na určitou výškovou úroveň a doplněny o další řadu sloupů. Na sloupy budou osazeny průvlaky průřezu 500/200mm (650/300mm v ose 10). Na průvlaky jsou kladeny filigránové dílce a spirally. Jak je řešena problematika ohledně průvlaků? Obsahuje rozpočet zmíněné průvlaky? Jestli jsou např. v nějaké agregované položce nebo zcela chybí, pokud chybí prosím o jejich specifikaci a doplnění.
Odpověď	Průvlaky jsou vykázány v položkách č. 12 - 15.

S pozdravem



02/2014
 Ing. Miroslav Aust
 vedoucí odboru investičního

Přílohy:
 Upravený výkaz výměr z 02/2014
 Dálkové ovládání oken (příklad)