




Pomáhat a chránit

MĚSTSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OSTRAVA

Dopravní inspektorát



Č. j. KRPT-127847-1/ČJ-2016-070706

Ostrava 14. června 2016

Počet stran: 2

Přílohy: 1/1

HaskoningDHV CR, spol s r.o.
Prokešovo nám. 5
Ostrava
702 00

Rekonstrukce slepé části ul. Drůbeží - stanovisko DSP

Policie České republiky, Dopravní inspektorát územního odboru vnější služby Městského ředitelství Ostrava, jako dotčený orgán podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušný k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu a pozemních komunikacích v územním a ve stavebním řízení, na základě Vaší žádosti o vyjádření k předložené projektové dokumentaci

s o u h l a s í

s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení výše uvedené stavební akce ve stupni DSP.

Odůvodnění

Dne 1.6.2016 obdržela naše součást projektovou dokumentaci ke shora uvedené stavbě. Dokumentace obsahovala Průvodní zprávu, Technickou zprávu, Výkresovou část (Vzorové řezy, výkr.č. 04, Situace stavby, výkr.č. 02). Po prostudování předmětné dokumentace nebyly shledány důvody, které by bránily vydání souhlasného stanoviska.

Souhlasné stanovisko je platné pro jednu signovanou přílohu.

Současně, jako dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace, po prostudování předložené dokumentace **souhlasíme** s návrhem dopravního značení, resp. s umístěním svislé dopravní značky IP10a "Slepá pozemní komunikace". Dopravní značku P7 "Přednost protijedoucích vozidel" nedoporučujeme osadit, kdy tato se neumísťuje dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, samostatně, ale v páru s protilehle umístěnou dopravní značkou P8 "Přednost před

Výstavní 55
703 00 Ostrava

protijedoucími vozidly", který není na této komunikaci kde umístit. Dopravní zatížení této komunikace, však bude zřejmě tak, malé, že se obejde, bez tohoto značení.


Zpracoval: por. Bc. Martin Šimek
komisař


npor. Ing. Aleš Kořistka

z.r. por. Bc. Martin Šimek
komisař
DI MŘP Ostrava

VEDENÍ VO	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —
VEDENÍ NN - NADZEMNÍ	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —
VEDENÍ NN - PODZEMNÍ	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —
VEDENÍ VN - NADZEMNÍ	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —
VODOVOD	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —
KANALIZACE	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —
SĎĚLOVACÍ VEDENÍ ČETIN	— — — — —	— — — — —	— — — — —	— — — — —

	navržená hrana stavebních úprav
	hranice pozemků, vč. parcelních čísel
	navržená silniční vpusť
	navržené odvodnění vpustí do stáv. stoky DN 150, celková délka potrubí = 23 m
	navržená drenáž DN 100, celk. délka = 135 m
	navržená a rekonstruovaná asfaltová vozovka
	navržený asfaltový chodník
	navržená červená reliéfní dlažba
	navýšená výška obruby
	stávající strom
	kácený strom
	navržené dopravní značení
	navržený sloupek



<p>Investor</p> <p>Statutární město Ostrava městský obvod Ostrava-Jih</p> <p>Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka</p>	<p>Stavba</p> <p>Rekonstrukce slepé části ulice Drůbeží k rodinným domkům vč. uličních vpusť</p>	 <p>Royal HaskoningDHV</p> <p>HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Prokešovo nám.5, 702 00 Ostrava 1</p> <p>Tel.: +420 596 263 121</p>
<p>Vedoucí projektu</p> <p>Projektant</p> <p>Vypracoval</p> <p>Datum</p> <p>Zakázka č.</p> <p>Formát</p> <p>Měřítko</p> <p>Stupeň</p> <p>Souprava</p>	<p>Ing. Ondřej Bojko</p> <p>Ing. Ondřej Bojko</p> <p>Bc. Jan ZAGRAPAN</p> <p>červen 2016</p> <p>CA 1126</p> <p>4x A4</p> <p>1 : 250</p> <p>DSP + DPS</p> <p>Výkres číslo</p>	<p>02</p>
<p>Název výkresu</p> <p>SITUACE STAVBY</p>		

