



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/0567893/14/INV/Nog VZ 76.14

Sp. zn.

Vyřizuje : Ing. Alena Nogová

Telefon: +420 599 430 320

Fax: +420 599 430 484

E-mail: alena.nogova@ovajih.cz

Datum: 2.10.2014

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.2

Veřejná zakázka: **Zateplení ZŠ Dvorského, Ostrava-Dubina**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen p. Mgr. Karlem Sibinským, starostou obvodu
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), zveřejněním Oznámení o zakázce pod evid. č. 488811 od 16.9.2014 a na profilu zadavatele pod č.P14V00000076.

V souladu s § 49 zákona Vám na Vaši žádost poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, a to:

Dotaz č. 2	V dokumentu zadávacího řízení je v části projektová dokumentace část D.1.2- Stavebně konstrukční část požadavek v části b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky požadavek na: PVC fólie bude vakuově kotvená, realizaci vakuového kotvení zajišťuje autorizovaná firma. Autorizaci pro pokládku vakuových systémů vydává zástupce dodavatele systému podtlakového kotvení, na základě svých znalostí prováděcích firem co se týče pokládky. Jak má být daný požadavek splněn, když v rámci ČKAIT daná autorizace není vedena?
Odpověď č. 2	V rámci PD a TZ není požadována autorizace dle komory ČKAIT, ale jde o autorizaci, osvědčení nebo prohlášení výrobce (dodavatele) systému, že firma odpovědná za realizaci díla je odborně znalá, neboli proškolená –zaškolená na aplikaci nabízeného podtlakového systému splňujícího zadání PD.

S pozdravem

Ing. Lubomír Burdík
vedoucí odboru investičního